



COMMUNE DE GRANDSON



COMMUNE DE MONTAGNY-PRES-YVERDON



COMMUNE D'YVERDON-LES-BAINS

Projet d'agglomération AggloY – PM 01 RC 401

Séquence 2 : Vignes (Grandson)

Séquence 3 : Les Tuileries (Grandson)

Séquence 6 : Le Bey (Montagny-près-Yverdon)

Séquence 6 : Le Bey (Yverdon-les-Bains)

ENQUÊTE

Etude luminotechnique

Les Communes de Montagny-près-Yverdon et Grandson ont soumis à la DGMR le projet d'éclairage pour le périmètre de ce projet.

Le courrier de la DGMR ci-après a validé ce projet.

**Direction générale de
la mobilité et des routes DGMR**
Division entretien

Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

Traité par: *JMI*

Date: *16.8.22*

N°: *19.09.01* classement doc. original

AR le: par:

DISTRIBUTION

Pour traitement	Pour information
<i>LTH</i>	<i>EPE</i>
<i>YBE</i>	
<i>JTJ</i>	

Commune de Grandson
A l'attention de Monsieur Yvan Becker
Rue Basse 57
Case postale 23
1422 Grandson

Courriel : frederic.lambiel@vd.ch

Tél. : 021 316 02 26

N/Réf.: 417/fll/egy

☐ Courrier municipal

☐ Saisi OJ des

☐ Retourner à: Lausanne, le 10 août 2022

Grandson – Route de Lausanne

Monsieur,

Dans le cadre de l'amélioration de l'éclairage public de la Route de Lausanne ainsi que des travaux en cours, nous avons examiné le projet d'éclairage, établi par votre bureau d'étude.

Ce projet est conforme aux normes et aux recommandations de l'Union suisse pour la lumière (USL/SLG).

Dès lors, le Département des infrastructures et des ressources humaines approuve en tenant compte des informations fournies et en vertu de l'article 21 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RS 725.01), le projet d'éclairage public suivant :

Lieu : Grandson – Route de Lausanne

Installations : 31 unités de type TECEO 48led de 73 W à une hauteur de 8 mètres et un espacement de 32 mètres

Documents : Demande d'approbation d'éclairage public, fiche récapitulative du 1^{er} juillet 2022.


Enfin, pour le contrôle, nous vous prions de compléter et de nous retourner le document ci-joint lorsque cette nouvelle installation sera mise en service.

Ce document est à retourner à M. Frédéric Lambiel, à l'adresse ci-après, DGMR, Centre Blécherette, 1014 Lausanne.

Toutefois, nous attirons votre attention sur la présente approbation motivée par des principes de technique routière et luminotechnique, sans considération d'éventuelles nuisances aux riverains.

Nous vous remercions de votre contribution à la sécurité routière et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Dans l'attente d'un prochain contact, nous vous présentons, Monsieur, nos meilleures salutations.



Laurent Tribolet
Chef de division entretien



Frédéric Lambiel
Administrateur de l'arrondissement
Centre

Annexe :

- Avis de pose à nous retourner.

Copie

- M. Claude Muller, voyer de l'arrondissement Nord.

AVIS DE POSE

Commune	Grandson
Référence et date de légalisation par la DGMR - routes	09.08.2022
Date de mise en place	
Entreprise responsable des travaux	
Lieu de l'installation concernée : (RC, carrefour, lieu-dit, etc.)	Grandson – Route de Lausanne
Détail de l'installation (nombre de candélabres, référence au plan, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> 31 unités de type TECEO 48led de 73 W à une hauteur de 8 mètres et un espacement de 32 mètres

La commune informe la DGMR-Entretien que l'installation d'éclairage public détaillée au tableau ci-dessus a été mise en place et qu'il est possible de procéder au contrôle de celle-ci.

Date :

Signature / Tampon de la commune :

Le document est à retourner à M. Frédéric Lambiel, à l'adresse ci-après, DGMR, Centre Blécherette, 1014 Lausanne.

A remplir par la DGMR-Entretien

Contrôlé le : _____ Par (nom, signature) : _____

Commentaires :